

Barranquilla, 11 de abril de 2006

Señores
PROPONENTES LICITACION PUBLICA VAL CON 008-06
Ciudad

Por medio de la presente damos respuesta a las inquietudes presentadas en la audiencia de aclaración de pliegos celebrada el día 5 de abril de 2.006:

1. El espesor del poste es de 3 mm. Deben remitirse al plano del Poste publicado en la web.
2. El poste de 3 mts de altura es un poste ornamental cuadrado de 9x 9 cm.
3. Las luminarias son IP 66 de Hermeticidad.
4. El ítem 1.02 el bajante es en cobre, el resto de aluminio.
5. El gabinete es en acero (0.40 x 0.0 x 0.20), consta de tres circuitos en breaker industrial 3x40 con barrajes (Es un breaker para cada ulevar)
6. Cotizar el desmonte de un (1) poste.
7. No todos los postes tiene doble brazo, hay varios tramos de la calzada que NO necesita la iluminación de la vía de servicio.
8. El costo de la publicación en la Gaceta corresponde a lo establecido en un rango dependiendo del valor del contrato.
9. El A.I.U está discriminado en el Presupuesto Oficial
10. Se debe licitar con la propuesta básica. El proponente elegido podrá presentar una propuesta alternativa que será considerada por EDUBAR S.A.
11. La forma de pago es la estipulada en los pliegos de condiciones.
12. En el plano aparece el poste con la ubicación general de los brazos los cuales deben ser ubicados a la altura establecida en el diseño. El plano es informativo con relación a las características y forma del poste.

Atentamente,

FERNANDO MARTINEZ BORELLY
Coordinador Valorización.